



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία  
Τηλ: 2313304410  
Fax: 2310438953  
e-mail: [technik@agpavlos.gr](mailto:technik@agpavlos.gr)

Θεσσαλονίκη 23-04-2018

Αρ. Πρωτ.: 6420

**Έρευνα αγοράς που αφορά την αγορά ενός κατακόρυφου αεροφυλάκιου 500 λίτρων μέγιστης συνεχόμενης πίεσης λειτουργίας 12 bar και τοποθέτησης συλλεκτών στην είσοδο και έξοδο του συστήματος προμήθειας πεπιεσμένου αέρα στην Μ.Ε.Θ και τα Χειρουργεία του Νοσοκομείου.**

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός κατακόρυφου αεροφυλάκιου μέγιστης συνεχόμενης πίεσης λειτουργίας περίπου 12 bar 500 λίτρων με βάνες αποκοπής και όλες τις διατάξεις ασφαλείας και αυτόματης εκκένωσης συμπυκνωμάτων, την προμήθεια ενός συλλέκτη τριών εισόδων και δύο εξόδων 3/4 της ίντσας με τις αντίστοιχες βάνες, την προμήθεια ενός συλλέκτη δύο εισόδων και μίας εξόδου 3/4 της ίντσας με τις αντίστοιχες βάνες και τα υλικά που απαιτούνται, (ελαστικοί σωλήνες 1/2” των 180 bar διακόπτες ασφαλιστικά, μανόμετρα), για την τοποθέτησή τους και την σύνδεσή τους στο υπάρχον δίκτυο παροχής πεπιεσμένου αέρα στην Μ.Ε.Θ και τα Χειρουργεία του Νοσοκομείου. Η εταιρεία εγκατάστασης του δικτύου και τοποθέτησης του αεροφυλάκιου πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Όλες εργασίες σωλήνωσης – σύνδεσης του νέου εξοπλισμού θα γίνουν σύμφωνα με το ISO 7396-1 και την ΔΥΘ/Β/οικ/115301/26-08-2009, από αδειούχους εγκαταστάτες Ιατρικών Αερίων, χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου σε ημέρες και ώρες που θα εγκριθούν από την υποδιεύθυνση της τεχνικής Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανόμενων Σαββάτων – Κυριακών και Αργιών).

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων οδηγία (2009/105/EC) και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

**Καταληκτική ημερομηνία : 30-04-2018**

**Καταληκτική ώρα : 15:00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>	
1. Χωρητικότητα	500L
2. Τύπος	Όρθιο,(Κάθετο), με βάση στήριξης
3. Εξωτερική βαφή	Γαλβανιζέ (εν θερμό)
4. Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	Περίπου από -20°C έως +120°C
5. Πίεση συνεχόμενης λειτουργίας (bar)	11 με 12bar
6. Εξωτερική διάμετρο	Από 600mm έως 700mm
7. Ύψος	Περίπου 2050mm
8. Ένδεικτικό πίεσης	Να διαθέτει
9. Ασφαλιστικό, (βαλβίδα), εκτόνωσης	Να διαθέτει
10. Έξοδο αυτόματης και χειροκίνητης εξυδάτωσης	Να διαθέτει
11. Πιστοποίηση CE 87/404 βάση του ΦΕΚ 987/25.05.1999	Να διαθέτει
12. Βάρος	Από 110 έως 140 κιλά
13. Δύο εισόδους πεπιεσμένου αέρα	Από 1" έως 2"
14. Δύο εξόδους πεπιεσμένου αέρα	Από 1" έως 2"
15. Έξοδο για λήψη θερμοκρασίας	Να διαθέτει
16. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (δοκιμής)	Από 16bar και πάνω

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

