



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Θεσσαλονίκη 06-02-2019

Αριθμ. πρωτ. 2104/7.2.19

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Γραφείο: Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2313 304 461-64
Φαξ: 2413 304452
Πληροφορίες: Ε. Βαρβέρη
E-mail: promagpavlos@outlook.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός Κλιματιστικού Μηχανήματος 12.000Btu για το Εφημερείο των Αναισθησιολόγων προϋπολογισθείσας δαπάνης 483,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007): Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
2. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ), καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 120
3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
4. Το με αρ. πρωτ. 4082/13-03-2018 Πρακτικό Τεχν. Προδιαγραφών για την προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
5. Η αριθμ. Β22/Συν. 9^η/20-04-2018 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του παραπάνω πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών
6. Η αριθμ. Β16/Συν. 23η/23-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΜΘ46906Ι-ΠΕ7) απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, σχετικά με την προμήθεια ενός Κλιματιστικού Μηχανήματος 12.000Btu για το Εφημερείο των Αναισθησιολόγων προϋπολογισθείσας δαπάνης 483,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές
7. Η αριθμ. Β17/Συν.3^η/30-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου αναφορικά με την έγκριση του Πίνακα Προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2019

8. Την απόφαση δέσμευσης α/α 230/01-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ93Η46906Ι-ΗΜΠ)

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, με σκοπό την προμήθεια ενός Κλιματιστικού Μηχανήματος 12.000Btu για το Εφημερείο των Αναισθησιολόγων προϋπολογισθείσας δαπάνης 483,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικής συσκευής

1. Η κλιματιστική συσκευή να είναι ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split type), inverter, καινούρια, σταθερής κατασκευής.
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+
4. Το ψυκτικό υγρό να είναι R407 ή R410
5. Η συσκευή να αποτελείται από:
 - Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα
 - Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης
 - Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με μονωτική ταινία). Τα καλώδια και οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 5m
 - Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού
6. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες
7. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να ξεκινάει μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά τον κύκλο απόψυξης.
8. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης) από την δημιουργία παγετού.
9. Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του περυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
10. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή
11. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύματος.
12. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση.
13. Να διαθέτει κατάλληλο φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων
14. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι τουλάχιστον 1⁰ C
15. Το μήκος καθώς και η υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν παρουσιάζει μείωση δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 5m
16. Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα να είναι το πολύ 40db
17. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db

18. Για την λειτουργία της ψύξης το όριο να είναι 43°C (μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και για την λειτουργία της θέρμανσης το όριο να είναι -5°C (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος)
19. Να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο εγγύηση
20. Το κλιματιστικό θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία με όλα τα πιστοποιητικά του.
21. Η εγκατάστασή του να γίνει από αδειοδοτημένο ψυκτικό

B. Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικής συσκευής

1. Περιγραφή: 12.000 Btu
2. Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης: 3,5/3,9KW Τουλάχιστον

Οι προσφορές σας μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promagpavlos@outlook.com, έως και την **Παρασκευή 15-02-2019**.

Επισημαίνεται ότι ο μειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσει τα εκ του νόμου δικαιολογητικά κατακύρωσης

