



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 6-12-2016

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια μίας αντλίας νερού

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός πιεστικού συστήματος αυτόματης αναρρόφησης το οποίο θα είναι όλα-σε-ένα μονάδα, ενσωματώνοντας αντλία, κινητήρα, δεξαμενή διάφραγμα, πίεσης και η ροής αισθητήρα, ελεγκτή και τη βαλβίδα αντεπιστροφής, με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 13-12-2016

- Καταληκτική ώρα : 15:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Βασικά χαρακτηριστικά

• Εύκολο στην επιλογή, στην εγκατάσταση, στην λειτουργία
• Αυτόματη πλήρωση απο βάθος μέχρι και 8m
• Αθόρυβο
• Όχι πυκνές εκκινήσεις-παύσεις
• Προστασία από ξηρή λειτουργία
• Από ανοξειδωτα υλικά-κατάλληλο για πόσιμο νερό
• Εύχρηστο πίνακα ελέγχου
• Ανθεκτικό και αξιόπιστο
• Οικονομία χώρου, να μην χρειάζεται δοχείο
• Θερμική προστασία
• Πίνακα ελέγχου εύχρηστο, με ενδεικτικές λυχνίες τουλάχιστον για τις ακόλουθες ενδείξεις: <ul style="list-style-type: none"> • Η αντλία σε λειτουργία • Αυτόματη επαναφορά (reset) • Alarm (ξηρά λειτουργία ή υπερθέρμανση)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας: 1X220-240V
Iπ/(A)4,5
I εκκ. (A)11.7
Ισχύς 1000W
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 7,5 bar
Μέγιστη πίεση αναρρόφησης: 3,0 bar
Θερμοκρασία υγρού:0°C έως +35°C
Κλάση προστασίας: IP 54
Κλάση μόνωσης: B

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ