



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

" " " " " "  
μ. : 11567  
μ/ : 10/09/2024

Διεύθυνση:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ		
Τμήμα :	Οικονομικού		
Γραφείο:	Προμηθειών		
Πληροφορίες:	Γούλη Ε.		
Τηλέφωνο :	2313 304 461/464		
Email:	promagpavlos@outlook.com		

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2024-31/ΣΠ  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Ο ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

- Η με αριθ. ΕΗΔ4/20ης ΣΥΝ/30-07-2024 (ΑΔΑ:9ΨΘΑ46906Ι-Ι2Θ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης του Έβδομου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2024.
- Η με αριθ. 6766/22-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΝΞ46906Ι-8Ε4) πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

3. Το με αριθ. πρωτ. 8738/03-07-2024 αρχικό πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.
4. Η με αριθ. πρωτ. Β18/19<sup>ης</sup> ΣΥΝ/18.07.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
5. Η από 22-08-2024 Διαβίβαση της με αριθ. πρωτ. Β18/19 ΣΥΝ/18.07.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου προς τα μέλη Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
6. Το με αριθ. πρωτ. 10772/23-08-2024 τροποποιημένο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής, σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Β18/19 ΣΥΝ/18-07-2024 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, αναφορικά με την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, με νέα συνολική δαπάνη 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στα πλαίσια του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2024.
7. Η με αριθ. πρωτ. Β19/22<sup>ης</sup> ΣΥΝ/29-08-2024 (ΑΔΑ: 97ΕΛ46906Ι-ΚΛΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε Το με αριθ. πρωτ. 10772/23-08-2024 τροποποιημένο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής και η διενέργεια διαγωνισμού αναφορικά με την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, με νέα συνολική δαπάνη 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στα πλαίσια του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2024.
8. Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικητή 11502/09-09-2024 (ΑΔΑ:Ρ12Ω46906Ι-3ΒΓ) με α/α 710 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2024.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Αριθμός διαγωνισμού	2024-31/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
Κωδικός CPV	50730000-1
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	8.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 6.854,84€ (χωρίς ΦΠΑ)
Έναρξη υποβολής προσφορών	Τετάρτη 11-09-2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Δευτέρα 23-09-2024, ώρα 14:30 μ.μ

Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Τρίτη 24-09-2024, ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Διεύθυνση Ανάρτησης Πρόσκλησης	Ιστοσελίδα Τεύχους www.agravlos.gr

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ**

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, καθώς και την προληπτική συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

#### **B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω:

- > Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των συνθηκών υλοποίησης των εργασιών συντήρησης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφτούν και να λάβουν γνώση επιτόπου, των ειδικών και τοπικών συνθηκών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και των προς συντήρηση μηχανημάτων, καθώς και να προβλέψουν κάθε τι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών.
- > Βεβαιώσεις από Νοσοκομεία ή άλλους Δημόσιους οργανισμούς ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα Κλιματισμού ή Συμβάσεις Συντήρησης που περιλαμβάνουν ψυκτικά συγκροτήματα και Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες.
- > Υπεύθυνες Δηλώσεις των Μηχανικών, Ηλεκτρονικών και Ψυκτικών των οποίων θα κατατεθούν και αντίγραφα Πτυχίων, Πιστοποιητικά ή/και Βεβαιώσεις Εμπειρίας ότι είτε εργάζονται στην εταιρία που συμμετέχει στον Διαγωνισμό είτε ότι πρόκειται να συνεργαστούν μαζί της κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
- > Δήλωση ότι θα παρέχουν γνήσια ανταλλακτικά των κατασκευαστικών οίκων των προς συντήρηση μηχανημάτων.
- > Πιστοποιητικό ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Υπηρεσίες Τεχνικού Χαρακτήρα, Εγκατάσταση, Επίβλεψη, Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

**Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ****Γ1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

1. Σύστημα κλιματισμού Χειρουργείων:
  - I. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες για χειρουργείο και διάδρομο χειρουργείου
  - II. Ψύκτης νερού
  - III. Κυκλοφορητές
  - IV. Ηλεκτροβάνες
  - V. Ηλεκτρικοί πίνακες
  - VI. Ελεγκτές
2. Σύστημα κλιματισμού ΤΕΠ
  - I. 3 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες AIRTECHNIC (τύπος Klimabox)
  - II. 1 αερόψυκτος ψύκτης TRANE, τύπος ECGAN 700D, ισχύος 183 KW με δύο συμπιεστές τύπου scroll
  - III. 48 fan coils
  - IV. 4 φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες απαγωγής
  - V. Υγραντήρας νερού
  - VI. 6 Κυκλοφορητές
  - VII. 4 Ηλεκτροβάνες
  - VIII. 2 Ηλεκτρικοί πίνακες
  - IX. Ελεγκτής PLS
3. Σύστημα κλιματισμού ΜΕΘ
  - I. Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα ΜΕΘ
  - II. 1 αερόψυκτος ψύκτης TRANE, ισχύος 80KW, τύπος CGAN-400
  - III. Υγραντήρας νερού
  - IV. 2 Κυκλοφορητές
  - V. 3 Ηλεκτροβάνες
  - VI. 1 ηλεκτρικός πίνακας
  - VII. Ελεγκτής PLC
4. Κεντρική Είσοδος: Μονάδα αέρος-αέρος τύπου Rooftop Package Unit TRANE, τύπος EWKH 200D, ψυκτικής ικανότητας 60,2 KW
5. Σύστημα θέρμανσης με 4 fcu της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής

**Γ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Για τη σωστή λειτουργία και την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση των συγκροτημάτων κλιματισμού, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα εκτελούνται εργασίες ελέγχου, προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης των συγκροτημάτων, καθαρισμός και αντικατάσταση φίλτρων και εν γένει εργασίες συντήρησης όπως αναλύονται παρακάτω.

**Γ2.1. Ψυκτικά συγκροτήματα και Αντλίες Θερμότητας**

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν μια φορά ετησίως κατά την έναρξη της θερινής περιόδου λειτουργίας και θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητως τα κάτωθι:

- Έλεγχο των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτημάτων μέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες
- Καθαρισμό-αντικατάσταση φίλτρων ελαίου και έλεγχο πίεσης λειτουργίας συστήματος
- Έλεγχο-Αντικατάσταση ελαίου συμπιεστή
- Έλεγχο πληρότητας και ποιότητας ψυκτικών υγρών
- Μηχανικό καθαρισμό στοιχείου συμπυκνωτή ψύκτη (με πιεστικό μηχάνημα και χημικά καθαριστικά υγρά)
- Καθαρισμό φίλτρου νερού ψύκτη και φίλτρων νερού εγκατάστασης
- Έλεγχο λειτουργίας και στήριξης ανεμιστήρων

- Έλεγχο απόδοσης του συστήματος
- Έλεγχο αντλιών και κυκλώματος νερού, καθώς και ηλεκτρικών βανών by pass
- Έλεγχο, καθαρισμό και συσφίξεις ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων (έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινήτων)
- Σύσφιξη ακροδεκτών συμπιεστών
- Έλεγχο και ρύθμιση αυτοματισμών, πρεσοστατών, αισθητηρίων και ελεγκτών (ανά τρίμηνο)
- Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος
- Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων, θερμοκρασιών και αμπερομέτρηση κινητήρων
- Έλεγχοι και μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
- Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για τη σωστή ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η συντήρηση της μονάδας του νέου ψύκτη Χειρουργείων δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του ανάδοχου καθώς θα συντηρείται από την εταιρία που θα τον εγκαταστήσει. Ωστόσο ο ανάδοχος θα συντηρεί το κύκλωμα που θα συνδεθεί η μονάδα.

## **Γ2.2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες**

Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητως τα κάτωθι:

- Γενικό Έλεγχο Λειτουργίας (διαρροές, αυτοματισμούς, ιμάντες, κυκλοφορία νερού) (ανά τετράμηνο)
- Έλεγχο αυτοματισμών (ελεγκτές, αισθητήρια, κινητήρες, ηλεκτροβάνες, inverter, διαφορικά πρεσοστατών) (ανά τετράμηνο)
- Έλεγχο αποχετεύσεων (ανά τετράμηνο)
- Καθαρισμός ή/και αντικατάσταση φίλτρων προφίλτρων, απόλυτων, σακκόφιλτρων ( ανά εξάμηνο ή έτος, ή σε έκτακτη ανάγκη)
- Μεταγωγή Χειμώνα-Θέρος (ανά εξάμηνο)
- Έλεγχος Ανεμιστήρων: λίπανση εδράνων, έλεγχος-ρύθμιση-αντικατάσταση ιμάντων, καθαρισμός πτερωτής και κελύφους.(ανά εξάμηνο)
- Χημικό καθαρισμό στοιχείων (ανά εξάμηνο)
- Καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων των μονάδων (ανά εξάμηνο )
- Καθάρισμα εσωτερικά των μονάδων (ανά έτος)
- Έλεγχος συστημάτων έδρασης ΚΚΜ (ανά έτος)
- Έλεγχο λειτουργίας τρίοδων βανών, κινητήρων διαφραγμάτων, αντλιών, εναλλακτών κ.λ.π.(ανά τρίμηνο)
- Έλεγχος και συντήρηση όλων των αντλιών νερού των συστημάτων (ανά εξάμηνο)
- Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και απαγωγής του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους (ανά έτος)
- Έλεγχος και καθάρισμα υγραντών νερού (ανά έτος)
- Έλεγχος Ηλεκτρικών Πινάκων, σφίξιμο συνδέσμων, αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών (ανά έτος)
- Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για τη σωστή ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η συντήρηση των μονάδων των νέων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων του Χειρουργείου δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του ανάδοχου καθώς θα συντηρείται από την εταιρία που θα τον εγκαταστήσει. Ωστόσο ο ανάδοχος θα συντηρεί το κύκλωμα που θα συνδεθούν οι μονάδες.

## **Γ2.3. Μονάδα αέρος-αέρος**

- Έλεγχος στατικών από την κρέμαση των μονάδων (ανά έτος)
- Έλεγχος και συμπλήρωση των υγρών του κλιματιστικού (φρέον) εφόσον απαιτείται (ανά έτος)

- Καθαρισμός των ανεμιστήρων της κάθε μονάδος και έλεγχος της στάθμης θορύβου (ανά εξάμηνο)
- Χημικός και αντιμικροβιακός καθαρισμός των στοιχείων εσωτερικά και εξωτερικά της μονάδας (ανά εξάμηνο)
- Καθαρισμός φίλτρων *package* μονάδας (ανά εξάμηνο) και αλλαγή μια φορά το έτος.
- Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση απαραίτητη για τη σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

## **Γ2.4. Τοπικές Κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils)**

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως μία την άνοιξη πριν την έναρξη της θερινής περιόδου και μία το φθινόπωρο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα κάτωθι:

- Καθαρισμός φίλτρων νερού
- Καθαρισμός φίλτρων αέρα
- Έλεγχος και λίπανση δικλείδων και διακοπών
- Καθαρισμός λεκανών συλλογής συμπυκνωμάτων

## **Δ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ**

### **Δ1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ**

Περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Κλιματισμός της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων: Κλιματιστική μονάδα MITSUBISHI LGX-15 καναλάτη
2. Κλιματισμός του Computer Room: Κλιματιστική INVENTOR καναλάτη

### **Δ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ**

Περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Κλιματισμός της Υπερβαρικής: Κλιματιστική μονάδα MATUSHIMA TAC-48CHFA/C3 ντουλάπα
2. Κλιματισμός του ΤΕΠ: Κλιματιστική μονάδα MIDEA MFGA-24ARN1 ντουλάπα

### **Δ3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως μία την άνοιξη πριν την έναρξη της θερινής περιόδου και μία το φθινόπωρο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα κάτωθι

1. Χημικό καθαρισμό εσωτερικής μονάδας και με χρήση μυκητοκτόνου
2. Μέτρηση και ρύθμιση των πιέσεων
3. Έλεγχο για διαρροή ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση υγρών όπου απαιτείται
4. Καθαρισμό και έλεγχο συμπυκνωτή
5. Καθαρισμό πτερυγίων και λίπανση ανεμιστήρα (μέσα-έξω)
6. Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχετευτικού σωλήνα.

Στις κλιματιστικές μονάδες που βρίσκονται σε κρίσιμους χώρους οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται ανά τρίμηνο. Κρίσιμοι χώροι του Νοσοκομείου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θεωρούνται οι παρακάτω:

- ΤΕΠ
- Υπερβαρική
- computer room

Πριν την έναρξη των εργασιών θα δοθεί στον συντηρητή κατάσταση με τους χώρους που βρίσκονται τα κλιματιστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του κάθε κλιματιστικού θα υπογράψει στην κατάσταση ο συντηρητής, ο επιβλέπων και ο υπεύθυνος του χώρου που βρίσκεται το καθένα. Στην κατάσταση θα

σημειώνεται επίσης ποια από τα κλιματιστικά παρουσιάζουν κάποια βλάβη ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος αποκατάστασης της λειτουργίας τους

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να γίνεται δοκιμαστική λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία τους.

#### **E. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

- Με την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα 15 ημερών ο συντηρητής θα πρέπει:

Να καταθέσει χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Εργασιών Συντήρησης

- > Να ετοιμάσει φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία και τα σχέδια όλων των μηχανημάτων και των δικτύων των Κεντρικών Κλιματισμών
- > Να τηρεί Φόρμες Συντήρησης (Ημερολόγιο συντήρησης κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού) για κάθε μηχανήμα που εντάσσεται στο πρόγραμμα συντήρησης ξεχωριστά
  - Η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται στα πλαίσια του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών συντήρησης για κάθε μηχανήμα. Το Ημερολόγιο θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα υπογράφεται από το Επιβλέποντα Μηχανικό.
  - Με την ολοκλήρωση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης θα συμπληρωθεί από τον συντηρητή ο ειδικός πίνακας του Παραρτήματος III της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ1122Β/17.06.08) για κάθε τύπο μηχανήματος στα οποία πραγματοποιήθηκε η συντήρηση (ο κάθε πίνακας θα περιέχει τα συνολικά στοιχεία κάθε ομάδας μηχανημάτων-κλιματιστικές μονάδες γραφείου, ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες) σε κάθε κτίριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συντήρηση. Ο πίνακας αυτός θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί από τον συντηρητή και θα παραδοθεί στον Ενεργειακό Υπεύθυνο του νοσοκομείου.
  - Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι πτυχίων και αδειών που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Αντίγραφα των πτυχίων θα κατατεθούν στον διαγωνισμό (Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής).
  - Ο συντηρητής θα κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
    - > Παρεκκλίνει συστηματικά του Χρονοδιαγράμματος Συντήρησης
    - > Δεν συμμορφώνεται σε υποδείξεις του Επιβλέποντος Μηχανικού
    - > Δεν συμπληρώνει τις φόρμες συντήρησης
- Τα τιμολόγια θα πρέπει να συνοδεύονται από το εγκεκριμένο από την Τεχνική Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα και το Ημερολόγιο Συντήρησης υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
  1. Ανταπόκριση σε περίπτωση κλίσης λόγω βλάβης, από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, εντός 12 ωρών, και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (βλάβη σε χώρους ΜΕΘ, Χειρουργείων) εντός 6 ωρών, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών.
  2. Παροχή δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο
  3. Διαγνώσεις βλαβών και τρόπων αντιμετώπισης τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  4. Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται και εργασίες αποξήλωσης και μετεγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου καθώς επίσης και καθαρισμοί, αποκαταστάσεις βαφών και μονώσεων στους αεραγωγούς, σωληνώσεις, συσκευές και εξαρτήματα των συντηρουμένων εγκαταστάσεων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου
- Ο συντηρητής υποχρεούται να αναλάβει την προληπτική συντήρηση καθώς και την επισκευή βλαβών που προέρχονται από την συνήθη και ορθή χρήση όλων των συστημάτων που αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση και γενικά για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συντηρούμενων μηχανημάτων. **Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης που θα περιλαμβάνονται στην τιμή του Συντηρητή είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: ιμάντες, λιπαντικά ψυκτέλαια και ψυκτικά υγρά, υλικά συγκόλλησης, μίνο και ελαιοχρώματα αποκατάστασης**

**φθορών βαμμένων επιφανειών, παρεμβύσματα αντλιών χημικά υγρά υλικά καθαρισμού στοιχείων και επιφανειών, ηλεκτρολογικά μικρούλικα ασφάλειας της εγκατάστασης κλπ Μερικές ή ολικές απώλειες ψυκτελαίου ή ψυκτικού υγρού κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ή προληπτικής συντήρησης ή επισκευής από τον συντηρητή **βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο.** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι αεροψυκτήρες, συμπυκνωτές και inverter. Όλα τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE.**

- Ο συντηρητής υποχρεούται να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης, ζημίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς ή αντισυμβαλλόμενης λειτουργίας τους..
- Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιείται από την ανάδοχο εταιρία θα ενημερώνεται εκ των προτέρων και μετά το τέλος των εργασιών η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας) στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της ΤΥ και την παρουσία των τεχνικών του νοσοκομείου. Τα παλαιά ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην ΤΥ ως εξής: θα συλλέγονται δίπλα σε κάθε μηχανήμα και θα επιθεωρούνται από την ΤΥ σε κάθε χώρο και στο τέλος ο εργολάβος θα τα απομακρύνει από το νοσοκομείο.
- Θα τηρηθεί βιβλίο καταγραφής εργασιών και ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
- Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών συντήρησης από τον ανάδοχο, το Νοσοκομείο θα μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προκηρύξει επανάληψη του ανωτέρου διαγωνισμού συντήρησης
- Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί τη λειτουργία του Νοσοκομείου.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των μηχανημάτων, των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως (βλ. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

#### **ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ**

1. Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.
2. Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούμενα, σε υπαιτιότητά του, το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συμφερότερο γι' αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.
3. Σε περίπτωση που το νοσοκομείο, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζημιωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
4. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών



(συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το νοσοκομείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο νοσοκομείο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, ν' αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του νοσοκομείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει το νοσοκομείο για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.

6. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους του νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.

7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί επ' ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουμένως έχει πάρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου δυσμενούς αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

## **Z. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

- Χρονοδιάγραμμα και Ημερολόγιο συντήρησης
- Υπογεγραμμένα φύλλα ελέγχου εργασιών για τις ΚΚΜ και Κεντρικά μηχανήματα
- Λίστα ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν..»

## **ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και την Δευτέρα 23-09-2024, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

- Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1
- Αρ. Πρόσκλησης: 2024-31/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας.
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

### **1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:**

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

β) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο *εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.*

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση), *εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.*

ε) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, *εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.*

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους* (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

## 2. Τεχνική προσφορά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά:

α) συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα.

β) όσα απαιτούνται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ), ιδίως την τεχνική προσφορά με αναλυτικό και σαφή τρόπο.

## 3. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Οι προσφορές μπορούν υποβληθούν για το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς όπως αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

### ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	517-199	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» CPV: 50730000-1				8.500,00€

Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

#### ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών του διαγωνισμού, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αυτού.

#### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

#### ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Το Νοσοκομείο μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης που θα συναφθεί, κατόπιν απόφασης του ίδιου, διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους

## ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

## ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>.
- Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

10.09.2024 14:19:28  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΟΔΥΣΣΕΥΣ  
ΚΑΤΣΑΚΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ