



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

" " "
μ. : 6018
μ/ : 05/05/2026

Διεύθυνση:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ		
Τμήμα :	Οικονομικού		
Γραφείο:	Προμηθειών		
Πληροφορίες:	Γούλη Ευαγγελία		
Τηλέφωνο :	2313 304 461/464		
Email:	promagpavlos@outlook.com		

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2026-19/ΣΠ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» CPV:50000000-5**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναφορικά με την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» CPV:50000000-5, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.500,00€ άνευ Φ.Π.Α. και σε 11.780,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Συμβάσεων Διαχειριστικού έτους 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Ο ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

- Την με αριθ. Β2/1^{ης} ΣΥΝ/11-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΑΞ4469061-412) Απόφαση ΔΣ του ΓΝΘ Άγιος Παύλος έγκρισης της Πρώτης τροποποίησης του αρχείου του Ετήσιου Προγράμματος Συμβάσεων στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του διαχειριστικού έτους 2026, οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ. 128/ ΣΥΝ 409/17-03-2026 απόφαση του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ.
- Την με αριθ. 10648/04-08-2025 (ΑΔΑ: 6Χ9Τ469061-Θ5Χ) πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής μελέτης.
- Το με αριθ. πρωτ. 2742/26-02-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής μελέτης.

4. Την με αριθ. πρωτ. 2924/02-03-2026 (ΑΔΑ: 94ΕΡ46906Ι-Ε2Κ) Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (ΕΣΗΔΗΣ), λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό: 2026ΔΙΑΒ32359.
5. Την με αριθμ. Β9/8ης ΣΥΝ/30-03-2026 (ΑΔΑ: 929146906Ι-ΕΔΤ) Απόφαση ΔΣ του ΓΝΘ Άγιος Παύλος έγκρισης της διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» CPV:50000000-5».
6. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. 4773/06-04-2026 (ΑΔΑ: 94ΤΠ46906Ι-80Ζ) με α/α 415 η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ: 24203010000001.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» CPV:50000000-5, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.500,00€ άνευ Φ.Π.Α. και σε 11.780,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Συμβάσεων διαχειριστικού έτους 2026.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή	Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος
Είδος διαγωνισμού	Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Αριθμός διαγωνισμού	2026-19/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»
Κωδικός CPV	50000000-5
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ	9.500,00€
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 24%	11.780,00€
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΑΛΕ)	24203010000001
Κριτήριο κατακύρωσης:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Έναρξη υποβολής προσφορών	Τετάρτη 06-05-2026
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Παρασκευή 22-05-2026, ώρα 14:30 μ.μ
Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Δευτέρα 25-05-2026, ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	www.agravlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η ετήσια προληπτική συντήρηση-επισκευή περιλαμβάνει τα συστήματα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης-πυρόσβεσης τα οποία βρίσκονται στους παρακάτω χώρους που υπάγονται στο νοσοκομείο.

1. Σύστημα πυρανίχνευσης στα ΤΕΠ και στην Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου που περιλαμβάνει:

- (i) Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης MAG8 της Teletek electronics
- (ii) Τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης MAG8 της Teletek electronics
- (iii) Τριάντα τέσσερις (34) ανιχνευτές ιονισμού και θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές
- (iv) Τέσσερα (4) κομβία συναγερμού
- (v) Δέκα (10) Βομβητές με ενσωματωμένο φλας

2. Σύστημα τοπικής πυρόσβεσης στο χώρο του Computer Room στο ισόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-8) SMARTLINE 020-4 της INIM Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Μία (1) φιάλη FM200
- (vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή
- (vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού

3. Σύστημα πυρανίχνευσης στη ΜΕΘ που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου Notifier BS5839pt4
- (ii) Δεκαοκτώ (18) ανιχνευτές καπνού

4. Σύστημα πυρανίχνευσης στο Φαρμακείο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου Hermes-Sigma
- (ii) Έντεκα (7) ανιχνευτές καπνού

5. Σύστημα πυρανίχνευσης στην ΜΥΠΙ (Μονάδα Υπερβαρικής) που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου IRON02 Cofem
- (ii) Εννέα (9) ανιχνευτές καπνού.

6. Σύστημα πυρανίχνευσης στο Κεντρικό Κτίριο του του Νοσοκομείου που περιλαμβάνει:

- (i) Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης BSR-1004 της Olympia Electronics
- (ii) Τμήμα Υπογείου με 17 ανιχνευτές καπνού και 3 κομβία με φαροσειρήνα
- (iii) Τμήμα Ισογείου με 88 ανιχνευτές καπνού, 6 κομβία με φαροσειρήνα
- (iv) Τμήμα 1ου Ορόφου με 84 ανιχνευτές καπνού, 5 κομβία με φαροσειρήνα
- (v) Τμήμα 2ου Ορόφου με 60 ανιχνευτές καπνού, 4 κομβία με φαροσειρήνα
- (vi) Τμήμα 3ου Ορόφου με 67 ανιχνευτές καπνού, 6 κομβία με φαροσειρήνα

(v) Τμήμα 4ου Ορόφου με 19 ανιχνευτές καπνού, 2 κομβία με φαροσειρήνα

7. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο κέντρο οξυγόνου στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-8) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Μία (1) φιάλη CO2 60Kg
- (vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή
- (vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

8. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-6) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Τρεις (3) φιάλες CO2 50Kg με πιλότο
- (vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή
- (vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

9. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο της κύρια γεννήτριας (Πράσινη Γεννήτρια) στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-5) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Μία (1) φιάλη CO2 25Kg
- (vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή
- (vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

10. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των εφεδρικών γεννητριών (Μπλε και Μαύρη Γεννήτρια) στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-4) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Μία (1) φιάλη CO2 50Kg
- (vi) Δύο (2) θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
- (vii) Δύο (2) ανιχνευτές καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

11. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των εναλλακτών ατμού στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-1) BS-627 της Olympia Electronics

- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Δύο (2) φιάλες CO2 50Kg με πιλότο
- (vi) Δύο (2) θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
- (vii) Δύο (2) ανιχνευτές καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

12. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των λεβήτων ατμού στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-2) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Δύο (2) φιάλες CO2 50Kg με πιλότο
- (vi) Δύο (2) θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
- (vii) Δύο (2) ανιχνευτές καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

13. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο της Αποθήκης Καυσίμου στο υπόγειο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-3) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Μία (1) φιάλη CO2 25Kg
- (vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή
- (vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

14. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των συμπιεστών στον 4ο όροφο που περιλαμβάνει:

- (i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-11) BS-627 της Olympia Electronics
- (ii) Μία (1) φαροσειρήνα τοπικών συστημάτων κατάσβεσης
- (iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης
- (iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης
- (v) Μία (1) φιάλη CO2 60Kg
- (vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή
- (vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού
- (viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

15. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που περιλαμβάνει αντλιοστάσιο, είκοσι πέντε (25) πυροσβεστικές φωλιές, και δίκτυο σωληνώσεων

16. Δύο (2) Πυροσβεστικούς σταθμούς

17. Συστήματα συναγερμού των παραπάνω τμημάτων-χώρων.

18. Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας

19. Φορητοί Πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου:

- (i) Σαράντα επτά (47) σκόνης 12 kg .
- (ii) Ενενήντα έξι (96) Σκόνης 6 kg

- (iii) Δέκα πέντε (15) Σκόνης Οροφής 12 kg,
- (iv) Δύο (2) Νερού 6kg
- (v) Σαράντα ένα (41) CO2 5kg

20. Φορητοί Πυροσβεστήρες για το χώρο αρχείου στην διεύθυνση Ξενοπούλου 11, Καλαμαριά, ΤΚ 551 34:

- (i) Είκοσι έξι (26) Σκόνης Οροφής 12 kg
- (ii) Τέσσερις (4) Σκόνης 12 kg

21. Φορητοί Πυροσβεστήρες για το χώρο του πρώην αξονικού τομογράφου στην περιοχή της Τούμπας στη διεύθυνση Γ. Λαμπράκη 100, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 544 53:

- (i) Τέσσερις (4) CO2 5kg
- (ii) Τρεις (3) Σκόνης 6 kg

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι υποχρεώσεις της συντηρήτριας εταιρίας περιλαμβάνουν:

Α. Προληπτική συντήρηση όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Β. Εργασίες επισκευής των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης και αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών.

Γ. Η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για την συντήρηση – επισκευή (αποκατάσταση λειτουργίας) των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης

Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η προληπτική συντήρηση όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες ελέγχου – συντήρησης:

Α1 Έλεγχος, συντήρηση και διατήρηση σε ετοιμότητα των συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) τακτικές επισκέψεις το χρόνο (μία το κάθε τρίμηνο) για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των Συστημάτων Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης να προβαίνει στην συντήρηση του συστήματος ελέγχου και χειρισμού πυρανίχνευσης – κατάσβεσης, με σκοπό την πρόληψη βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον Ανάδοχο για την καλή λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού της Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης.

Οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης περιλαμβάνουν:

- Γενικό οπτικό έλεγχο των συστημάτων για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.).
- Έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε Πίνακα Πυρανίχνευσης, όπου ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης και καθαρίζονται όλα τα κυκλώματα του.
- Έλεγχο των καλωδιώσεων – συνδέσεων εξαρτημάτων και αποκατάσταση ασύνδετων συσκευών.
- Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό σπρέι καπνού, των ανιχνευτών καπνού και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης.

- Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό μηχάνημα θερμότητας των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης.
- Έλεγχος συνόλου κομβίων ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης με δοκιμή αυτών για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας τους στο σύστημα πυρανίχνευσης (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κλπ).
- Έλεγχο των φωτιστικών ασφαλείας ως προς: την έναυση τους, την επάρκεια της φωτεινής έντασης, την διαφάνεια του καλύμματος.
- Έλεγχο - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και τροφοδοτικών και έλεγχο των συνδέσεων αυτών. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.
- Έλεγχο κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχο διαδικασίας συναγερμού.
- Έλεγχο για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.
- Διαπίστωση τυχών βλαβών ή δυσλειτουργιών και επισκευή αυτών.
- Επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση του συστήματος πυρανίχνευσης.
- Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων καλής λειτουργίας

Οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων κατάσβεσης περιλαμβάνουν:

- Γενικό οπτικό έλεγχο των συστημάτων κατάσβεσης.
- Έλεγχο των πινακων κατάσβεσης
- Έλεγχο - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και τροφοδοτικών και έλεγχο των συνδέσεων αυτών. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.
- Έλεγχο των καλωδιώσεων – συνδέσεων εξαρτημάτων και αποκατάσταση ασύνδετων συσκευών.
- Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό σπρέι καπνού, των ανιχνευτών καπνού.
- Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό μηχάνημα θερμότητας των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών
- Έλεγχο των οπτικοακουστικών μέσων κατάσβεσης
- Έλεγχος συστημάτων ενεργοποίησης κατάσβεσης.
- Έλεγχο των κομβίων ενεργοποίησης και ακύρωσης κατάσβεσης
- Έλεγχο του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφυσίων που είναι συνδεδεμένα με τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης CO2 και FM-200
- Έλεγχο των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων.
- Έλεγχο των μηχανισμών ενεργοποίησης-πυροκροτητών των φιαλών κλπ.
- Έλεγχο εκτοξευτήρων κατασβεστικού υλικού, και πυροκροτητών.
- Έλεγχο καλής κατάστασης φιαλών κατασβεστικού υλικού CO2 και FM-200 μία προς μία με χρήση ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης ποσότητας
- Αναγόμευση των πυροσβεστικών διατάξεων αυτόματης κατάσβεσης, όπου απαιτείται με χρέωση του Αναδόχου.
- Επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση του συστήματος κατάσβεσης.
- Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων καλής λειτουργίας

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, διαπιστωθεί αστοχία υλικού, ελλείψεις, ανάγκη ανταλλακτικών ή ασυμφωνία με την τρέχουσα Νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ. Μετά τον έλεγχο/συντήρηση ο Ανάδοχος **ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** βεβαιώσεις

ελέγχου και συντήρησης για τα συστήματα πυρόσβεσης-κατάσβεσης του νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

A2. Έλεγχος, συντήρηση και διατήρηση σε ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

Το Νοσοκομείο διαθέτει ένα πυροσβεστικό συγκρότημα. Στα πλαίσια της συντήρησης του ο Ανάδοχος στο χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών από την υπογραφή της της σύμβασης θα πραγματοποιήσει τέσσερις (4) φορές (μία για κάθε τρίμηνο) τα εξής:

- Γενικό οπτικό έλεγχο του πυροσβεστικού συγκροτήματος
- Έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα
- Έλεγχο του κυκλώματος ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού (έλεγχος ενδεικτικών οργάνων και λυχνιών πίνακα αυτοματισμού, έλεγχος ρελέ ισχύος και βοηθητικών κυκλωμάτων, έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα)
- Έλεγχο λειτουργίας των κυκλωμάτων χειροκίνητης εκκίνησης κινητήρα
- Έλεγχο ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης μπαταρίας και τάσης/έντασης ρεύματος μπαταρίας
- Εκκίνηση του συγκροτήματος και γενική ρύθμιση της πίεσης όλων των αντλιών του συγκροτήματος.
- Έλεγχο της καλής λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα
- Έλεγχο στάθμης λαδιών πετρελαιοκινητήρα και αντικατάσταση/συμπλήρωση λαδιών αν χρειάζεται
- Έλεγχο φίλτρων καυσίμου/λαδιών/αέρος κ.λ.π. και αντικατάσταση τους (1) φορά ανά έτος με δαπάνη του αναδόχου
- Έλεγχο και συμπλήρωση λαδιών πιεστικών,
- Έλεγχο και ρύθμιση πίεσης λειτουργίας πιεζοστατών
- Έλεγχο πιεστικού δοχείου και συμπλήρωση της πίεσης
- Έλεγχο μανομέτρων
- Λίπανση γενικώς όλων των μερών όπου απαιτείται,
- Οπτικό έλεγχο για τυχόν διαρροές του συγκροτήματος
- Έλεγχο στεγανωτικών αντλιών
- Έλεγχο βαλβίδων αντεπιστροφής και βανών συγκροτήματος
- Έλεγχο πίεσης νερού στο δυσμενέστερο σημείο
- Οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή ρύθμισης προκύψει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος και η οποία δεν έχει προβλεφθεί ανωτέρω.
- Αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ανταλλακτικών που θα προκύψουν από τυχόν βλάβες (με χρέωση του Νοσοκομείου).

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, διαπιστωθεί αστοχία υλικού, ελλείψεις, ανάγκη ανταλλακτικών ή ασυμφωνία με την τρέχουσα Νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ. Ο Ανάδοχος **ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για τα πυροσβεστικά συγκροτήματα του Νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

A.3 Έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστικών Φωλιών

Ο έλεγχος των πυροσβεστικών φωλιών περιλαμβάνει μια (1) τακτική συντήρηση κατά την οποία θα γίνεται ξετύλιγμα των μανίκων όλων των φωλιών ανεξαιρέτως και πρεσάρισμα σε πίεση που ορίζεται από την Νομοθεσία για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Σε περίπτωση καταλληλότητας ακολουθεί, στέγνωμα, τύλιγμα και αποθήκευση μέσα στα μεταλλικά ερμάρια. Επιπλέον, στην

επίσκεψη περιλαμβάνεται ο οπτικός έλεγχος πληρότητας των Πυροσβεστικών Φωλιών με τα απαραίτητα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα (μάνικα, ακροφύσιο, κλπ) σύμφωνα με την νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, διαπιστωθεί αστοχία υλικού, ελλείψεις, ανάγκη ανταλλακτικών ή ασυμφωνία με την τρέχουσα Νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ.

Ο Ανάδοχος **ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για όλες τις πυροσβεστικές φωλιές του Νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας.

A.4 Ετήσια Συντήρηση-Αναγόμωση Πυροσβεστήρων/Φιαλών Τοπικής Κατάσβεσης

Η ετήσια (εφάπαξ) συντήρηση – αναγόμωση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων και των φιαλών των τοπικών συστημάτων πυρόσβεσης, θα γίνει σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι εργασίες που αφορούν στην συντήρηση των πυροσβεστήρων (παραλαβή, παράδοση, κατανομή, έλεγχος, αναγόμωση κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών (εκτός του υλικού αναγόμωσης) ή υδραυλική δοκιμή φιάλης, ο συντηρητής θα ενημερώσει εγγράφως, με την υποβολή οικονομικής προσφοράς, την ΤΥ για το κόστος αυτών, το οποίο θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των προς έλεγχο πυροσβεστήρων/φιαλών τοπικής πυρόσβεσης από τους χώρους του νοσοκομείου θα γίνεται τμηματικά σε παρτίδες, ενώ στην αρχική θέση των προς έλεγχο υφισταμένων πυροσβεστήρων της κάθε παρτίδας, θα τοποθετείται προσωρινά κάθε φορά, αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών πυροσβεστήρων/φιαλών με ευθύνη του αναδόχου ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Νοσοκομείου.

Σε κάθε πυροσβεστήρα/φιάλη θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, ή/και αναγόμωσης, ή/και υδραυλικής δοκιμής, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώο πυροσβεστήρων του προηγούμενου έτους.

Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά αναφέρονται συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες προς εκτέλεση:

1. Συντήρηση των πυροσβεστήρων/φιαλών που περιλαμβάνει:
 - Εξωτερικό έλεγχο πυροσβεστήρα/φιάλης, πωμάτων, βαλβίδων, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης για διάβρωση, κοιλώματα, κτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του/ης πυροσβεστήρα/φιάλης
 - Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας και ότι το μανόμετρο έχει σωστή ένδειξη
 - Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός
 - Ζύγιση του/της πυροσβεστήρα/φιάλης για να διαπιστωθεί αν έχει απώλειες υλικού και αναγόμωση του/ης πυροσβεστήρα/φιάλης αν η απώλεια υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο
 - Επιβεβαίωση σωστής σήμανσης των σφραγίδων ασφαλείας, ετικετών και οδηγιών χρήσης.
 - Τοποθέτηση του δακτυλίου ελέγχου και της ετικέτας συντήρησης όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες ελέγχου και επόμενης συντήρησης
2. Αναγόμωση σε όποιους πυροσβεστήρες απαιτείται που περιλαμβάνει:
 - Αποσυμπίεση του/ης πυροσβεστήρα/φιάλης και αφαίρεση του παλιού κατασβεστικού υλικού.
 - Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα/φιάλης με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κλπ. Με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
 - Καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων, αντικατάσταση λαστιχένιων δακτυλίων (O-rings) για αποφυγή διαρροών.
 - Πλήρωση με το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό.

- Επανασυμπίεση με προωθητικό αέριο (άζωτο).
- Επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει απώλεια πίεσης.
- Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα/φιάλης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τοποθέτηση του δακτυλίου ελέγχου και της ετικέτας συντήρησης όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες ελέγχου και επόμενης συντήρησης

3. Υδραλικός έλεγχος σε όποιους/ες πυροσβεστήρες/φιάλες απαιτείται.

Οι διαδικασίες συντήρησης, αναγόμωσης και ελέγχου των πυροσβεστήρων/φιαλών θα θεωρηθούν περαιωμένες όταν:

- Έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες στο 100% των πυροσβεστήρων/φιαλών του Νοσοκομείου
- Οι πυροσβεστήρες/φιάλες, έχουν κατανεμηθεί και παραδοθεί στα αντίστοιχα τμήματα και βρίσκονται τοποθετημένοι/ες σε κάθε χώρο όπου αυτοί/ές ανήκουν. Εκεί όπου δεν υπάρχουν στηρίγματα θα τοποθετηθούν από την Τ.Υ. σε συνεργασία με τον Ανάδοχο
- Όλοι/ες οι πυροσβεστήρες/φιάλες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα αναφέρει:
 - α) Ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης (έτος και μήνας).
 - β) Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.
 - γ) Όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρίας.
- Ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για όλους/ες τους/ις πυροσβεστήρες/φιάλες του Νοσοκομείου και αποστέλλει συμπληρωμένο το μητρώο της ετήσιας συντήρησης/αναγόμωσης πυροσβεστήρων/φιαλών.
- Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενημερώσει την Τ.Υ. για τους/ις πυροσβεστήρες/φιάλες που κρίθηκαν ακατάλληλοι/ες και οι οποίοι/ες θα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούριους με την μέριμνα του Νοσοκομείου.

A.5 Συντήρηση Πυράντοχων Θυρών Πυροδιαμερισμάτων

Η συντήρηση των πυράντοχων θυρών πυροδιαμερισμάτων θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές τον χρόνο (μία φορά ανά εξάμηνο). Κατά τη συντήρηση των πυράντοχων θυρών των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να γίνεται:

- Έλεγχος του μηχανισμού Επαναφοράς (Closer) όπου πρέπει να εξασφαλίζεται το πλήρες κλείσιμο της πόρτας από οποιαδήποτε γωνία χωρίς εμπόδια και ρύθμιση του μηχανισμού κλεισίματος όταν δεν κλείνει σωστά.
- Έλεγχος για φθορές ή αποκόλληση σε πυροδιογκούμενα λάστιχα. Πρέπει να είναι συνεχή σε όλη την περίμετρο. Θα γίνεται αντικατάσταση τους όταν κριθεί απαραίτητο.
- Λίπανση και έλεγχος σταθερότητας στους μεντεσέδες και στις κλειδαριές.
- Έλεγχος στα διάκενα μεταξύ των φύλλων και των κασών ώστε να μην υπερβαίνουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Έλεγχος λειτουργίας της μπάρας πανικού και κλειδαριάς και επισκευή τους αν κριθεί απαραίτητο.
- Έλεγχος μηχανισμών προτεραιότητας και αποκατάσταση λειτουργία τους όταν δεν λειτουργούν σωστά.

Ο Ανάδοχος **ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για τις πυράντοχες πόρτες των πυροδιαμερισμάτων του Νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας.

B. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των Μέσων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας του Νοσοκομείου και την πλήρη ευθύνη της συνεχούς λειτουργίας τους, επομένως στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται:

- Να είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων μετά από σχετική κλήση (προφορική ή γραπτή) προς αποκατάσταση βλάβης.
- Να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίησή του (γραπτή ή προφορική) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον απαιτείται επιτόπια επέμβαση με επίσκεψη τεχνικού. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ανάδοχος εντός του αναφερόμενου διαστήματος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει άμεσα άλλον συντηρητή ή τεχνικό προς αποκατάσταση της βλάβης με την οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου.
- Να θέσει στην διάθεση του νοσοκομείου κατάσταση με τα κινητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών και βλαβών.
- Να έχει τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια ή αντιπρόσωπο εταιρία του κάθε συστήματος.
- Να ανταποκρίνεται και να προβαίνει σε κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την εκπαίδευση του Προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης.
- Να κάνει υποδείξεις και παρατηρήσεις για την ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων.
- Να τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο, με όλα τα τεχνικά στοιχεία του υπό συντήρηση εξοπλισμού, το οποίο θα μπορεί να διαθέσει όποτε του ζητηθεί.
- Η επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια μη λειτουργίας, κάθε συστήματος, ανά έτος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, συμφωνείται να είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Οι επισκευές θα γίνονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, υπό την εποπτεία των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου.

Στην τιμή δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν εκτός από αυτά που προσδιορίζονται στις προδιαγραφές. Μετά τον έλεγχο, την συντήρηση και τυχόν απαιτούμενη επισκευή των συστημάτων, θα γίνεται ενημέρωση του θεωρημένου από την Π.Υ. βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΒΛΑΒΩΝ

Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή και επαναλειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το νοσοκομείο και θα αφορά μόνο τα υλικά και όχι την εργασία τοποθέτησης. Τον συντηρητή βαρύνει η αξία των διαφόρων μικροϋλικών όπως ασφάλειες, βίδες, καθαριστικά, συνδετικά, ταινίες κ.λ.π, που απαιτούνται για την συντήρηση-επισκευή.

Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει τιμοκατάλογο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την συντήρηση και επισκευή των συστημάτων που θα συνοδεύει την ενυπόγραφη σύμβαση. Οι τιμές των ανταλλακτικών θα δεσμεύουν την εταιρεία για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται υλικά και από άλλους προμηθευτές αν το κρίνει σκόπιμο από οικονομικής πλευράς. Ο τιμοκατάλογος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον κόστος για:

1. ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ
3. ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16 ΖΩΝΩΝ
4. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ

5. ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
6. ΒΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
7. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
8. ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
9. ΚΟΥΔΟΥΝΙ
10. ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΛΑΣ
11. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ STOP
12. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V-7ΑΗ
13. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (LED)
14. ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ ΦΙΑΛΩΝ CO₂.
15. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ LiYCY 2X1,5mm² (κόστος για πλήρως τοποθετημένο καλώδιο με στηρίγματα κουτιά διακλάδωσης κλπ ανά μέτρο)
16. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ LiYCY 2X1,5mm² (κόστος για καλώδιο εντός πλαστικής σωλήνας πλήρως τοποθετημένο με στηρίγματα κουτιά διακλάδωσης κλπ ανά μέτρο).
17. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ (αυλό πυρόσβεσης, γωνιακό κρουνό, ρακόρ, πυροσβεστικό σωλήνα)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι Ανάδοχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του την επομένη της υπογραφής της σύμβασης άρα και να είναι τακτοποιημένος ως προς όλες τις εκκρεμότητές του σε εμπλεκόμενους φορείς για την ανάληψη της συγκεκριμένης συντήρησης καθώς και να έχει στη κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, από αποδεδειγμένα, ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή ασχέτων με τη λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα υλικά που προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών θα απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης της ΤΥ Νοσοκομείου ή θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η ΤΥ προς ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο μηχανικό και την ΤΥ του Νοσοκομείου για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται σε όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην σύμβαση ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτηρίου που προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ίδιας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Για την άρση βλαβών μετά ανταλλακτικών η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ του Νοσοκομείου για το είδος της βλάβης, τη μέθοδο αποκατάστασης, το είδος και το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικατάσταση εξαρτημάτων. Στο κόστος συντήρησης

περιλαμβάνεται και η τυχόν εργασία που θα προκύψει στο συγκεκριμένο διάστημα για την άρση εκτάκτων βλαβών, άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή συνίσταται σε θέματα ρυθμίσεων, προγραμματισμού, κτλ.

Στην ετήσια αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται και ο πιθανός έκτακτος έλεγχος των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις ιδιαίτερες συνθήκες (όπως εγκαταστάσεις υποστήριξης ζωής) που ισχύουν στον χώρο του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

Για όποιες εργασίες απαιτείται, κάποια συστήματα ή συσκευές της εγκατάστασης να τεθούν εκτός λειτουργίας, και με γνώμονα τις ιδιαίζουσες συνθήκες του Νοσοκομείου καθώς και την απαίτηση απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει, 24 έως 48 ώρες πριν, ανάλογα με τον χώρο που εξυπηρετείται, την ΤΥ για το χρόνο και τη διάρκεια της διακοπής, ασχέτως αν πρόκειται για εργασία που προβλέπεται στο κατατεθειμένο πρόγραμμα συντήρησης. Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά με υπεύθυνη δήλωση.

Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί “βιβλίο εργασιών” στο οποίο και θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που κάθε φορά εκτελούνται στα συστήματα.

Ο συντηρητής οφείλει όταν του ζητηθεί να εκπαιδεύσει-ενημερώσει το προσωπικό του Νοσοκομείου (ηλεκτρολόγους κ.λ.π.), για τον χειρισμό των συστημάτων πυρανίχνευσης.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής των συστημάτων μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά ευκρινή αντίγραφα των εξής Πιστοποιητικών (ISO) σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:
- Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.
- Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.
- Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά EN ISO 45001:2018 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων με και άνευ ραφής
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού κέντρου επανελέγχου φιαλών IS.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πτυχίο επιβλέποντα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το οποίο θα περιλαμβάνεται στην κατάσταση προσωπικού της εταιρίας που έχει υποβληθεί στο ΣΕΠΕ
- Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά μία (1) τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης τελευταίας οχταετίας από Νοσοκομείο του Δημόσιου, που να αφορά εργασίες συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης – κατάσβεσης και πυροσβεστήρων.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του έγγραφο της Τ.Υ., στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για τα συστήματα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης-πυρόσβεσης, για

τον αριθμό την έκταση τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών.

- Ο ανάδοχος θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι πλήρως ασφαλισμένο και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο της εγκατάστασης (Υπεύθυνη δήλωση Μ.Α.Π.).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και την Παρασκευή 22-05-2026, ώρα 14:30 μ.μ

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

- Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» CPV:50000000-5.
- Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2026-19/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) **Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων** της πρόσκλησης.

β) **Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου** έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

γ) Για την καταβολή **φόρων**, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, **αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη** προς το ελληνικό δημόσιο.

δ) Για την **καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

ε) **Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου** – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

στ) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους* (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

ζ) **Υπεύθυνη Δήλωση** του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα **αδικήματα δωροδοκίας** του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

2. Τεχνική προσφορά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

3. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομικοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο θα γίνεται αναφορά τόσο για το ένα έτος όσο και για το δεύτερο:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	030-009 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» CPV:50000000-5				

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική προσφορά που είναι ανώτερη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **25 Μαΐου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών του διαγωνισμού, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αυτού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς του.

Μη εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. και θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται και ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ilektronika.timologia@agpavlos.gr, με κωδικό τιμολόγησης «1015.E00224.0001».

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>.
- Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

05.05.2026 14:57:25
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

